

Dodatečná informace č. 4 ze dne 27.6.2013

veřejné zakázky na podlimitní stavební práce zadávané sektorovým zadavatelem ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: **„Plnicí stanice CNG“**

Sektorový zadavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo: Revoluční 26, Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Milanem Šlejtrem, pověřeným výkonem funkce výkonného ředitele společnosti

IČ,DIČ:: 250 13 891, CZ250 13 891

Zadavatel poskytuje tyto dodatečné informace:

dotaz 7 ze dne 24.6.2013

V zadávací dokumentaci v bode „2.2. Vymezení předmětu veřejné zakázky“ sú v časti požiadaviek na technológiu uvedené nasledovné parametre sušiaceho zariadenia ZP:

1x zařízení pro filtraci a sušení plnu s regenerací s průtokem min.1600Nm³/h.

V projektové části zadávací dokumentace sa v Technické správe PS 01 (F.3.1) na strane 5 uvádza nasledovné:

„Za pneuventilem je zařízení pro sušení plynu se systémem bez regenerace sušiva. Sušivo se vymění po uplynutí výrobcem stanovaného počtu hodin.“

V dokumente výkaz/výmer k projektu „2013 03 30 VV Ústí nad Labem_Technologie CNG.xls“ sa uvádza nasledovný popis položky 2088:

„Sušící modul zemního plynu, na průtok min. 1600Nm³/h při 23barg, rosný bod na výstupu - 25°C při 200bar, hmotnost náplně minimálně 800kg“.

V tomto bode sa o regenerácii projektant nezmiňuje.

Nakoľko medzi sušičkou s regeneráciou a sušičkou bez regenerácie (t.j. s externou regeneráciou sušiva) je rádovo vysoký cenový rozdiel (sušička s regeneráciou je niekoľkonásobne drahšia, jej prevádzka je energeticky náročnejšia a má vlastný externý elektronický riadiaci systém v rozvádzači, ktorý nie je v projekte špecifikovaný), žiadame o jednoznačnú špecifikáciu sušiaceho modulu.

odpoveď 7

Zadavateľ uzná za splnenou podmítku, pokiaľ uchazeč nabídne sušič ve špecifikaci:

Sušící modul zemního plynu, na průtok min. 1600Nm³/h při 23bar,

rosný bod na výstupu -25°C při 200bar, hmotnost náplně minimálně 800kg.

Uchazeč může nabídnout sušící modul bez regenerace či s regenerací, dle vlastního uvážení.

Zadavateľ netrvá na sušení s regeneráci.

Další dodatečné informace:

Zadavatel dává tímto na vědomí změnu lhůty pro podání nabídek u výše uvedené zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: 1.8.2013 ve 13,00 hod.

Místo pro podání nabídek se nemění.

Prodloužení lhůty zadavatel uskutečnil s ohledem na uveřejněné dodatečné informace obsahující upřesnění zadávacích podmínek.