

vaše značka:  
naše značka: 26250/15/VŘS/01/ran  
vyřizuje: Ing. Jiří Randák  
telefon: 475 652 215  
email: randak@dpmul.cz  
datum: 30. 9. 2015

**Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 – Výměna technologie měření**

Vážený,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. jako vyhlášovatel veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na zakázku s názvem „Výměna technologie měření“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 521234, tímto ve smyslu čl. 8 Výzvy k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku poskytuje v odpověď na dotazy dodavatelů dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci shora označené veřejné soutěže:

**Dotaz č. 1**

Znění dotazu:	Jako uchazeč ve veřejné soutěži na zakázku „Výměna technologie měření“ prosíme o vyjádření k navrhovanému znění příslibu bankovní záruky. Naše banka ČSOB upravila text tak, aby z právního hlediska vyhovoval standardům banky, změny jsou vyznačeny v textu. Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti a schválení navrhovaného textu.
Odpověď (dodatečná informace):	Zadavatel požaduje, aby obsah příslibu bankovní záruky a samotné bankovní záruky odpovídal stanovenému vzoru. Individuální obsahové odchylky není možné odsouhlasit, protože by vedly k nerovnému přístupu vůči jednotlivým uchazečům.  Zároveň s ohledem na nutnost rovného přístupu vůči uchazečům není možné provádět mimo posouzení podané nabídky předběžné hodnocení textu příslibu bankovní záruky ani samotné bankovní záruky.

**Dotaz č. 2**

Znění dotazu:	V příloze Vám posílám návrh bankovní záruky k odsouhlasení. Jedná se o bankovní záruku za záruční lhůtu na akci "Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem". Za odsouhlasení předem děkuji.
---------------	---

Odpověď (dodatečná informace):	Zadavatel požaduje, aby obsah příslibu bankovní záruky a samotné bankovní záruky odpovídal stanovenému vzoru. Individuální obsahové odchylky není možné odsouhlasit, protože by vedly k nerovnému přístupu vůči jednotlivým uchazečům.  Zároveň s ohledem na nutnost rovného přístupu vůči uchazečům není možné provádět mimo posouzení podané nabídky předběžné hodnocení textu příslibu bankovní záruky ani samotné bankovní záruky.
-----------------------------------	--

### Dotaz č. 3

Znění dotazu:	Žádáme o upřesnění lhůty, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou kvůli vyřízení příslibu bankovní záruky – ve výzvě k podání nabídky a v řádném formuláři na ISVZ je termín 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky, ale v opravném formuláři na ISVZ je již termín 180 dnů.
Odpověď (dodatečná informace):	Uchazeč je vázán svou nabídkou po 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídky.  Požadovaná platnost příslibu bankovní záruky za řádné plnění povinností zhotovitele dle smlouvy je však stanovena tak, aby příslib bankovní záruky měl dobu trvání alespoň půl roku od konce lhůty pro podávání nabídek. Doba platnosti příslibu bankovní záruky tedy není shodná s délkou základní lhůty, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou.

### Dotaz č. 4

Znění dotazu:	Žádáme zadavatele o zaslání nového návrhu smlouvy „1-DPUL-Smlouva o dílo.doc“ s opravenými termíny dokončení díla (dle bodu 1. Obchodních podmínek nesmí uchazeč měnit návrhu smlouvy vyjma zeleně vyznačených míst). Jedná se zejména o body 4.1 a 14.1 návrhu smlouvy o dílo.
Odpověď (dodatečná informace):	Upravený závazný návrh smlouvy o dílo je uveřejněn na profilu zadavatele a přiložen k těmto dodatečným informacím.  V bodě 4.1 je uvedeno datum 29. 2. 2016 jako nová lhůta pro provedení díla.  V bodě 14.1 je uvedeno datum 29. 2. 2016 jako nové datum minimální platnosti bankovní záruky za řádné plnění povinností zhotovitele dle smlouvy.

### Dotaz č. 5

Znění dotazu:	V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č. 4 – dotaz č. 6 je uvedena varianta, které moc nerozumíme – co míní zadavatel variantou B? Připojení nového VN rozvaděče 22kV na stávající rozvod 10kV? Toto řešení postrádá logiku – v tom případě by nové transformátory 22kV byly připojeny na napětí 10kV a na sekundární vinutí nedostanu požadované výstupní napětí. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto rozporu. Výměna technologie musí být v součinnosti s ČEZ, jinak nebude funkční.
---------------	--

Odpověď (dodatečná informace):	Určitě se nebude připojovat nový transformátor 22 kV na stávající rozvod 10 kV.
--------------------------------------	---


#### Dotaz č. 6

Znění dotazu:	<p>Při kontrole podkladů pro vystavení příslibu bankovní záruky jsme zjistili rozpor mezi vzorem příslibu bankovní záruky za řádné plnění povinností zhotovitele dle smlouvy (Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek ze dne 28. 8. 2015) a Přílohou č. 1 k příslibu bankovní záruky za řádné plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy. Dle textu Příkladu bankovní záruky má být předmětná bankovní záruka předložena Zhotovitelem Objednatele do desíti (10) pracovních dnů od podpisu Smlouvy (Smlouvy o dílo), což je v naprostém souladu s čl. 14 odst. 14.1 Smlouvy o dílo, jejíž vzorový text je přílohou č. 1 Výzvy. Dle přílohy 1 Příkladu bankovní záruky - vzorového textu bankovní záruky má být záruční listina předána objednateli ještě před uzavřením předmětné Smlouvy o dílo (první odst. vzorového textu bankovní záruky) a má vstoupit v účinnost dnem uzavření Smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (poslední ustanovení vzorového textu bankovní záruky), což je v rozporu s ustanovením Výzvy z 28. 8. 2015 i vzorového textu Smlouvy o dílo.</p> <p>Dále je zde rozpor v požadované platnosti bankovní záruky - dle vzorového textu bankovní záruky - ustanovení (iii) má být platnost bankovní záruky nejméně 1 rok ode dne vystavení příslibu bankovní záruky, dle ustanovení čl. 14 odst. 14.1 Smlouvy o dílo je požadována platnost předmětné bankovní záruky alespoň do 31. 12. 2015 (požadovaná platnost je v souladu s předpokládaným ukončením zadávaného díla) s tím, že se má prodlužovat do počátku běhu záruční doby.</p>
Odpověď (dodatečná informace):	<p>Záruční listina (bankovní záruka) předloží zhotovitel do desíti pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení výměny technologie měnírny Ústí nad Labem – Bratislavská, měnírny Ústí nad Labem – Předlice a měnírny Ústí nad Labem – V Podhájí.</p> <p>Z textu samotné bankovní záruky (z přílohy č. 1 k příslibu bankovní záruky za řádné plnění povinností zhotovitele dle smlouvy) nevyplývá, že by měla být záruční listina (bankovní záruka) předložena před podpisem smlouvy.</p> <p>Účinnost bankovní záruky je stanovena tak, aby i případné porušení povinnosti zhotovitele před jejím předložením bylo bankovní zárukou kryto.</p> <p>Platnost bankovní záruky bude alespoň do 29. 2. 2016 včetně. Toto datum je shodné s novou lhůtou pro provedení díla. Upravený vzor příslibu bankovní záruky je uveřejněn na profilu zadavatele a přiložen k těmto dodatečným informacím.</p>

---

Zadavatel zároveň upozorňuje uchazeče, že zůstává v platnosti lhůta pro podání nabídek, stanovená již dříve na 5. 10. 2015 v 10:00 hod.

S pozdravem



Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ing. Libor Turek, Ph.D.

výkonný ředitel společnosti

Přílohy:

- Závazný návrh smlouvy o dílo (upraveno)
- Vzor příslibu bankovní záruky (upraveno)

 DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA  
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.  
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891  
-04-