

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.6

pro zakázku zadávanou dle Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S.

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY	Z2017-000932
ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE	http://dpmul.profilzadavatele.cz/

Zadavatel

Dopravní podnik města Ústí nad Labem
a.s.
Revoluční 26/3088
400 01

Dotaz

Prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:

Dotaz č.1

Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C).

Zadavatel stanovil pro popis a ocenění stavebních prací cenovou soustavu ÚRS.

Soupis prací obsahuje položku

57	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	677,275	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

Jedná se o položku, kde plný popis dle cenové soustavy ÚRS obsahuje „Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií přilepenou lepidlem v plné ploše“.

Technická zpráva obsahuje mechanické kotvení.

Prosím o opravu nesouladu mezi zadávací dokumentací, projektem a soupisu prací.

Dotaz č.2

Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C).

Zadavatel stanovil pro popis a ocenění stavebních prací cenovou soustavu ÚRS.

Soupis prací obsahuje položku

38	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	2 533,846	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

Jedná se o položku, kde plný popis dle cenové soustavy ÚRS obsahuje „Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m“.

Výměra této položky tvoří procento z ceny oddílu dle metodiky ÚRS. Jedná se o položky s procentním přesunem hmot.

Jak v tomto případě postupovat

Dotaz č.3

Zadávací dokumentace oddíl 10.04, odstavec (C).

Zadavatel stanovil pro popis a ocenění stavebních prací cenovou soustavu ÚRS.

Položka prací je obsahuje pořadové číslo, označení cenové soustavy, kód položky a popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby.

Nerozumím odpovědím z dodatečných odpovědí „nacenit do položky“ kde tato položka je jednoznačně definována, nebo tvoří dodatečné informace dílčí soupis prací?

Prosím o opravu nesouladu mezi zadávací dokumentací, projektem a soupisu prací.

Odpověď

K výše uvedeným dotazům podáváme toto vysvětlení:

Ad Dotaz č.1

Nacenit dle PD, provedení folie s mechanickými kotvami. V rozpočtu došlo k upsání.

Ad Dotaz č.2

Nacenit procentuální hodnotou v rozpočtu, tedy 2 533,846 %.

Ad Dotaz č.3

Dodatečné informace jsou doplněním všech částí Zadávací dokumentace, ať se jedná o textovou, výkresovou či jinou její část.

Pokud není ani z doplnění účastníkům VŘ jasné, co je zadáním, může využít možnost žádat vyjasnění či doplnění zadávací dokumentace či jejich částí, avšak musí přesně specifikovat jeho dotaz či požadavek.

V Ústí nad Labem 16.2.2017