

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 1

Výzva k podání nabídky:

Veřejná zakázka malého rozsahu

v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ není zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ

Název zakázky:

„Oprava střechy – garáž VO na p.č. 515/2 a suchá myčka na p.p.č. 898/76 v k.ú. Všebořice“

Zadavatel zakázky:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.

Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111

IČO: 25013891

1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel obdržel následující žádost dodavatele o vysvětlení Výzvy k podání nabídky:

Dotaz:

„Dobrý den,

zpracováváme pro Vás nabídku a proto prosím o upřesnění technického řešení opravy střech a položek, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr:

- 1. Na střeše garáže jsou větrací komínky, budou demontovány a zaslepeny nebo budou osazeny komínky nové, v případě že ano, jaký DN požadujete?*
- 2. Bude nějakým způsobem řešen hromosvod??*
- 3. Pod atikami jsou v současnosti náběhové klíny – pravděpodobně betonové. Aby bylo možné zateplit střechu bez rizika tepelného mostu a také osadit koutové lišty pro folii je běžnou praxí, že se tyto klíny odbourají, doplní parozábrana a pak se teprve kladou EPS desky. Tyto práce nepožadujete?*
- 4. Minimální výška střešní roviny pod atikou po zateplení je 100 mm, prosím o potvrzení, zda tuto výšku atika nad vraty splní.*

Děkuji za doplnění informací.“

2. VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel sděluje, že pro upřesnění technického řešení opravy střech jsou uvedeny následující údaje:

1. Větrací komínky se odstraní.
2. V případě potřeby bude hromosvod řešen samostatně formou víceprací.
3. Tyto práce nebudou požadovány.
4. Ano tuto výšku atika nad vraty splňuje.

Zadavatel neshledal důvody pro prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to mimo jiné s ohledem na shora uvedené skutečnosti.

V Ústí nad Labem dne 19. 6. 2024

.....
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
výkonná ředitelka společnosti