

LEGENDA

- A

LED

B

C

LED

D

E

F

H
- A – FIT4000A4KN600/ND – 35 W, 4500 lm, 4000 K, IP20
- B – FIT3000A4KN600/ND – 24 W, 3100 lm, 4000 K, IP20
- C – KX4000M4KO/ND – 25 W, 3800 lm, 4000 K, IP54
- D – KX2000S4KO/ND – 20 W, 2800 lm, 4000 K, IP54
- E – SPMN1500KN4/E190/ND – 13 W, 1450 lm, 4000 K, IP54
- F – SPMN2000KN4/E190/ND – 19 W, 1950 lm, 4000 K, IP54
- H – VLO2500S2W4ND – 19 W, 2500 lm, 4000 K, IP65
- N – nouzové svítidlo INFINITY II AC, piktogram s přisvícením, 3W,  
LED 80 lm, IP 40, svítící při výpadku, autotest, aktivace při výpadku
- V03

ventilátor V03, popis viz. doplnění na výkrese
- D01

digestoř, popis viz. doplnění na výkrese
- spínače pod omítku, ve výšce 1,2 m / 1,5 m
- spínače na omítku, ve výšce 1,2 m, IP 43
- zvonkové tlačítko na omítku, ve výšce 1,2 m, IP 43, umístěno na brance – do 2.03
- ZT

zvonkové tablo pro min. 4 tlačítka (1. – 2.03, 2. – 2.09, 3. – 3.04, 4. – 3.14)
- Z

zvonek na omítku (umístěn na SDK podhledu nad dveřmi)
- 2x slaboproudá zásuvka, 2x zásuvka pro PC se svodičem (červená),—  
2x zásuvka (bílá) – vše v parapetním kanále (45x45)
- zásuvka pro PC se svodičem (červená)
- jedno/dvojzásuvka ve výšce 0,3 m
- jedno/dvojzásuvka ve výšce 1,2 m
- jednozásuvka ve výšce 1,2 m, IP 43
- tel/net (dvoj)zásuvka
- A

kabelová trasa = žlab DZ 35x100 BF v podhledu
- B

kabelová trasa = žlab DZ 35x150 BF v podhledu
- C

kabelová trasa = žlab DZ 35x200 BF v podhledu
- D

kabelová trasa = žlab DZ 35x300 BF v podhledu
- D0

dálkové ovládání VZT typ ATOUCH
- ČV

čidlo relativní vlhkosti typ AIRSENCE RH
- detektor pohybu pro centrální VZT, která je umístěna v místnosti 0.05 v 1.PP
- detektor pohybu pro svítidla - na stěnu
- detektor pohybu pro svítidla - na strop
- EV1

stávající nabíjecí stanice pro EV č.1
- K1

klimatizace - venkovní jednotka č. 1 (umístěna na střeše)

Veškeré zásuvky a spínače budou v provedení Legrand Mosaic, barva bílá. Pro připojení PC budou červené.

Vypracoval : Ing. Jiří Podmanický		Kreslil : Ing. Jiří Podmanický		Ing. Jiří Podmanický Čermákova 5485 430 03 Chomutov jiri.podmanicky@seznam.cz Tel. (+420) 606 402 217	
Kraj: Ústecký		Stavební úřad : Ústí nad Labem			
Investor: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.					
Akce: Rekonstrukce objektu č.p. 128/2 a 129/4 v ulici Tichá, Ústí nad Labem - Všebořice ELEKTRO ČÁST				Datum:	7. 2024
				Stupeň PD:	DPS
				Číslo zak.:	5/24
Obsah: LEGENDA				Měřítko:	
				Číslo výk.:	F.1.4.G.2.1