



LEGENDA

- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU – SPIRO + 50mm PAROTĚSNÁ MV IZOLACE
- ODTAH ZNEHODNOCENÉHO OCHLAZENÉHO VZDUCHU – SPIRO + 50mm PAROTĚSNÁ MV IZOLACE
- VÝVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU – SPIRO + 25mm IZOLACE Z MV
- SÁNÍ ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU – SPIRO + 25mm IZOLACE Z MV
- ++++ POTRUBÍ TYPU SONOFLEX – KUSTICKÉ OHEBNÉ Z AI S PAROZÁBRANOU A 25mm TI (VŠECH TYPŮ VZDUCHU)

1.01 – VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S DOHŘEVEM S PARAMETRY 680m3/hod PŘI deltaP=200Pa. NÁPOJOVACÍ HRDLA ø250 a 350x200mm. TYP JEDNOTKY PARAPETNÍ SPÍNĚNÍ PARAMETRŮ ERP 2018. SOUČÁSTI JSOU FILTRY G4, EC VENTILÁTORY, ELEKTRICKÝ OHŘEV 1kW, PROTIPROUDÝ VÝMĚNÍK ZZT, Klapka BY-PASSU, Klapky uzavření E1 a I1, REGULAČNÍ SKŘÍŇ. NA STĚNĚ V MÍSTNOSTI 05 OSADIT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ATOUCH. MOŽNOST NASTAVENÍ TYDENNÍHO REŽMU + AUTOMATICKÉ SEPNUTÍ ČIDLY POHYBU V MÍSTNOSTECH 103, 110 A 114. VÍCE DLE TECHNICKÉHO LISTU JEDNOTKY – AKUSTICKÝ VÝKON PLÁŠTĚ 50dB atd.

114. VÍCE DLE TECHNICKÉHO LISTU JEDNOTKY – AKUSTICKÝ VÝKON PLÁŠTĚ 50dB atd.

NAPOJIT NA ODTOK KONDENZÁTU DO KANALIZACE, ZAJISTIT PŘÍSTUP DO SKŘÍŇE PRO VÝMĚNU FILTRŮ. NA SÁNÍ ČIDLO KOUŘE PRO ODSTAVENÍ VZT JEDNOTKY.

- 3.01 – SPIRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ø100mm
- 3.02 – SPIRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ø125mm
- 3.03 – SPIRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ø160mm
- 3.04 – SPIRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ø200mm
- 3.05 – SPIRO KRUHOVÉ POTRUBÍ ø250mm
- 3.06 – PŘECHODY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ

- 4.01 – FLEXI AI POTRUBÍ TYPU SONOFLEX S AKUSTICKOU IZOLACÍ, PRŮMĚR 100mm
- 4.02 – FLEXI AI POTRUBÍ TYPU SONOFLEX S AKUSTICKOU IZOLACÍ, PRŮMĚR 125mm
- 4.03 – FLEXI AI POTRUBÍ TYPU SONOFLEX S AKUSTICKOU IZOLACÍ, PRŮMĚR 160mm
- 4.04 – FLEXI AI POTRUBÍ TYPU SONOFLEX S AKUSTICKOU IZOLACÍ, PRŮMĚR 200mm
- 4.05 – FLEXI AI POTRUBÍ TYPU SONOFLEX S AKUSTICKOU IZOLACÍ, PRŮMĚR 250mm

- 5.01 – KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU MAA125– DÉLKA 1,0m
- 5.02 – KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU MAA250– DÉLKA 1,0m

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER projektční činnost v oblasti TZB Markův Kopecký 442, Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-mail: fsimmer@post.cz
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.	
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: ÚSTÍ N.L.	KÚ: VŠEBOŘICE
INVESTOR:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM – VŠEBOŘICE		
D.1.4b – ZARÍZENÍ PRO VĚTRÁNÍ STAVEB		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0624001
VĚTRÁNÍ – PŮDORYS 1.PP		MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU D1.4b–02