



LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH	STĚN	POVRCH STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]
3.01	SCHODIŠTĚ SEVER	11,86	OBNOVA TERACA	ŠTUK		ŠTUK	2,60
3.02	KUCHYŇKA	21,55	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.03	VEDOUcí PTZ	19,40	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.04	KANCELARŠ TECHNICI PTZ	20,12	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.05	KANCELARŠ	7,98	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.06	CHODBA JIH	8,25	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.07	KANCELARŠ TECHNICI VO	20,12	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.08	VEDOUcí VO	19,40	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
3.09	SCHODIŠTĚ JIH	11,86	OBNOVA TERACA	ŠTUK		ŠTUK	2,60
3.10	WC MUŽI	4,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK		SDK PODHLED	2,40
3.11	WC	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED	2,40
3.12	WC ŽENY	2,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED	2,40
3.13	WC	1,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2,0 m		SDK PODHLED	2,40
3.14	VEDOUcí SSM	10,08	PVC	ŠTUK		KAZETOVÝ PODHLED	2,50
SOUČET :							

LEGENDA

— — POTRUBÍ MĚDĚNÉ TVRĐOSTI R250 –, TEPELNÁ IZOLACE 1.PP TL. 25mm

OTOPNÁ TĚLESA

OSADIT DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM – ZNAČENO VK (VKL LEVÉ NAPOJENÍ). NAPOJIT PŘES ROHOVOU DVOUBODOVOU ARMATURU S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VE ZDI PŘES ROHOVOU ARMATURU A PŘI VEDENÍ POTRUBÍ VIDITELNĚ POD TĚLESEM PŘES PŘÍMOU ARMATURU. PROVĚST VÝMĚNU VENTILOVÉ VLOŽKY ZA NOVOU S PŘEDNASTAVENÍM S MOŽNOSTÍ UCHYČENÍ TERMOSTATICKÉ HLAVICE V PROVEDENÍ ANTIVANDAL S KLIPOVÝM NAPOJENÍM. V HORNÍM VÝVODU RUČNÍ ODVZDUŠNĚNÍ. PŘESNÝ TYP TRV/VENTILOVÉ VLOŽKY A HLAVICE KONZULTOVAT S INVESTOREM.

ROZVOD

ROZVOD BUDE VEDEN PŘEVÁZNĚ VIDITELNĚ NA HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ ZASEKAT PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ DO DRÁŽKY VE ZDI, PŘÍPADNĚ VĚST V PODLAŽE.

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER projektční činnost v oblasti TZB Markvův kopeč 442, Meziboří ČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-mail: f.simmer@post.cz
PROJ. ZAKÁZKY	A2–PORT s.r.o.	
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: ÚSTÍ N.L.	
INVESTOR:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	K.Ú.: VŠEBOŘICE
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM – VŠEBOŘICE		
D.1.4a – ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		
VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 3.NP		
STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		FORMÁT: 3 A4      DATUM: 06/2024
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0624001		
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU
1:50		D1.4a–05