



LEGENDA

- STAVAJÍCÍ POTRUBÍ MĚDĚNÉ
- POTRUBÍ MĚDĚNÉ TVRDOSTI R250 -, TEPELNÁ IZOLACE 1.PP TL. 25mm

OTOPNÁ TĚLESA

V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZT OSADIT DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM. NAPOJIT PŘES PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL DN15 S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ V PROVEDENÍ ANTIVANDAL S KLÍPOVÝM NAPOJENÍM. NA ZPÁTEČCE OSADIT REGULAČNÍ ŠROUBENÍ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM. V HORNÍM VÝVODU RUČNÍ ODVZDUŠNĚNÍ.
PŘESNÝ TYP TRV/VENTILOVÉ VLOŽKY A HLAVICE KONZULTOVAT S INVESTOREM.

ROZVOD

LEŽATÝ ROZVOD BUDE VEDEN POD STROPEM A BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁN V TL. 25mm. UPROSTŘED PŘÍMÝCH ÚSEKŮ BUDOU PEVNĚ BODY, OSTATNÍ ULOŽENÍ KLUZNÁ.

ZDROJ TEPLA

PD ZDROJ TEPLA NEŘEŠÍ. JE OSAZEN PLYNOVÝ KOTEL THERMONA DUO O VÝKONU 49kW V PROVEDENÍ B – NASÁVÁNÍ Z PROSTORU MÍSTNOSTI. VE ZDI JE NEUZAVÍRATELNÁ MŘÍŽKA. VEDELE JE NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 200l TYPU ACV NAPOJENÝ PŘES TŘÍCESTNÝ VENTIL. NA ZPÁTEČKU JE NAPOJENA EXPANZNÍ NÁDOBA O OBJEMU 35l. TU VYMĚNIT ZA OBJEM 50l VČETNĚ NOVÉHO SERVISNÍHO KOHOOUTU K EN DN20.

ZODP. PROJEKTANT	ING. FILIP ŠIMMER	ING. FILIP ŠIMMER projektční činnost v oblasti TZB Markov kopeč 442, Meziboří IČO: 74386271 tel: 776 039 682, e-mail: fsimmer@post.cz	
PROJ. ZAKÁZKY	A2-PORT s.r.o.		
KRESLIL	ING. FILIP ŠIMMER		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBLAST: ÚSTÍ N.L.		
INVESTOR:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.		
REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 128/2 A 129/4 V ULICI TICHÁ, ÚSTÍ NAD LABEM – VŠEBOŘICE			FORMÁT: 3 A4 DATUM: 06/2024
			STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 0624001
D.1.4a – ZARÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB	MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU
VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS 1.PP			1:50
			D1.4a-02