

VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 1

Název Výzvy k podání nabídky:

„Projekt a dodávka záložních zdrojů elektrické energie pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.“

Zadavatel Výzvy k podání nabídek:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111
IČO: 25013891

1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel obdržel následující žádost dodavatele o vysvětlení:

Dotaz:

„1) přílohu č. 1 se nám nepodařilo otevřít

2) v příloze č. 5 - Specifikace dodávky, bod 1, je uvedeno:

...*"Hybridní systém se stacionárním diesel generátorem a integrovanou Online UPS s dvojitou konverzí."*...

Trváte na tom, že UPS musí být integrované, tzn. musí být fyzicky součástí tělesa dieselgenerátoru nebo mohou být umístěny zvlášť a zapojeny tak, jak uvádíte v požadavcích?

3) v příloze č. 5 - Specifikace dodávky, bod 7, je uvedeno:

- **Záruka:** Vyžadujeme záruku, která pokryje veškeré komponenty systému, včetně životnosti baterií a generátoru, s minimální délkou trvání 6 let.

Šestiletá záruka na olověné startovací baterie dieselgenerátoru není pro standartní olověné baterie reálná. Trváte na ní?“

2. VYSVĚTLENÍ

Zadavatel vysvětluje takto:

- 1) příloha č. 1 se vkládá do otevřené mapy na www.mapy.com → nástroje → import GPX. Tento soubor tedy nelze otevřít a je určen pouze pro vkládání. Po vložení souboru se na mapě zobrazí místa realizace zakázky.
- 2) UPS mohou být uloženy zvlášť. Integraci se rozumí být součástí zapojení do systému.
- 3) na záruce, která pokryje veškeré komponenty systému, včetně životnosti baterií a generátoru trváme.

V Ústí nad Labem dne 3. 9. 2025

.....
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Roman Pospíšil
náměstek výkonné ředitelky pro dopravu