


vaše značka:
naše značka: 23344 /15/VŘS/01/ran
vyřizuje: Ing. Jiří Randák
telefon: 475 652 215
email: randak@dpmul.cz
datum: 10. 9. 2015



Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 – Výměna technologie měření

Vážený,

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. jako vyhlášovatel veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na zakázku s názvem „Výměna technologie měření“, jejíž zadání bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č. 521234, tímto ve smyslu čl. 8 Výzvy k podání nabídek do veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku poskytuje v odpověď na dotazy dodavatelů dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci shora označené veřejné soutěže:

Dotaz č. 1


Znění dotazu:	V částech zadávací dokumentace „Studie Bratislavská“ (výkresová část, č. výkresu D 3.3.1., „Jednopolové schéma navrhovaného stavu“, str. 18 dokumentu) a „Studie V Podhájí“ (výkresová část, č. výkresu D 3.3.1., „Jednopolové schéma navrhovaného stavu“, str. 13 dokumentu) je stanoveno napětí pro rozvaděč Xiria 110V DC. V textové části zadávací dokumentace je však ovládací napětí stanoveno jako 24V DC. Která z uvedených hodnot je správná?
Odpověď (dodatečná informace):	Při zpracování výkresové části zadávací dokumentace došlo k chybě a byla uvedena nesprávná hodnota 110V DC. Správným a pro zájemce závazným údajem je vždy hodnota napětí uvedená v textové části, tj. 24V DC.

Dotaz č. 2

Znění dotazu:	Zpracování nabídky je časově náročné, zejména s ohledem na lhůty pro obdržení potřebných úředních dokladů (např. od Finančního úřadu) a na dodací lhůty pro požadovaná zařízení. Prodlouží zadavatel z tohoto důvodu lhůtu pro podávání nabídek a termín předpokládané realizace zakázky?
---------------	--

Odpověď (dodatečná informace):	<p>Zadavatel v rámci kvalifikačních předpokladů požaduje od zájemce pouze čestné prohlášení zájemce o splnění základních kvalifikačních předpokladů, výpis z obchodního rejstříku, doklad o živnostenském oprávnění, seznam referencí a doklady odborné způsobilosti. Zadavatel tedy nepožaduje předložení takových dokladů, u jejichž získání lze s ohledem na zákonné lhůty předpokládat časovou náročnost.</p> <p>Zadavatel ovšem prodlouží lhůtu pro podání nabídek (do 5. 10. 2015, 10:00 hod.) i lhůtu pro provedení díla (do 29. 2. 2016) z důvodu změny podmínek veřejné soutěže, v souladu s oznámením uveřejněným současně se zveřejněním těchto dodatečných informací.</p>
--------------------------------------	---

S pozdravem



Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

 **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM a.s.**
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ: 25013891 DIČ: CZ25013891
-04-