
1




Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní
osazované v ploše tepelně obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvíraní: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug. = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg. = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K .
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstin barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.


4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.


5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA D-E, 1-2 CELKEM 1X




HLAVNÍ SCHÉMA





2




Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní
osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvíraní: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug. = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg. = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K .
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstin barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.


4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.

5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA D-E, 5-6 CELKEM 1X



3




Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní
osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvíraní: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění
1:
- Izolační trojsklo max. Ug. = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům
2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ψg. = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K .
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

Poznámka:
1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.
2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.
3) Odstin barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.

4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.

5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA D-E, 4-5 CELKEM 1X



DETAIL SVĚTLÍKŮ