
4




Pro okna, světliky a dveře se skleněnou výplní osazované v ploše tepelné obálky budovy.
- Stavební otvor: 25 m²
- Otvíraní: bez otvírání - fixní výplně
- Členění: bez členění

1:
- Izolační trojsklo max. Ug, = 0,8 W / m2K s bezpečnostní folií proti kroupům

2:
- PVC panel s PUR výplní
- Plastový distanční rámeček izolačního trojskla max. ug, = 0,04 W/mK
- Plastový rám okna a křídla max. Uf = 1,2 W/ m2K.
- Rámy oken a dveří budou osazeny montáží v souladu s ČSN 74 6077
- Povrchová úprava: plastové okno a dveře s povrchovou úpravou z venku i zevnitř antracit

SCHÉMA ŘEŠENÝCH SVĚTLÍKŮ OSA D-E, 2-4,6-9 CELKEM 5X



Poznámka:

1) Před zadáním do výroby zaměřit stavební otvor a porovnat s údaji na výkrese.


2) Před výrobou odsouhlasí investor a projektant předložené barevné provedení, tvary, kování a certifikaci.


3) Odstín barvy, nebo vzor povrchu u všech prvků vybere projektant ze vzorníku zhotovitele.

4) délky jednotlivých stávajících ocelových ztužujících sloupků U160 a rozměry oken se mohou v jednotlivých případech u různých světlíků lišit.

5) Každý jednotlivý světlík bude před zadáním do výroby okenních výplní detailně zaměřen

HLAVNÍ SCHÉMA





DETAIL SVĚTLÍKŮ