

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
T.BEHINA	T.BEHINA	T.BEHINA		
INVESTOR: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.				
KRAJ : Ústecký	OBEC: Ústí nad Labem -Klíše			
AKCE: <div>Rekonstrukce veřejného osvětlení Klíše, Kekulova ulice</div>			ZAK. Č.: 512/2025	
			FORMÁT: ---	KOPIE:
			DATUM: 12/2025	
			STUPEŇ: Povolení st.	
			MĚŘÍTKO: ---	
OBSAH: <div>Průvodní list</div>			VÝKRES Č.: <div>A</div>	

## A. Průvodní list

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Rekonstrukce veřejného osvětlení Klíše, Kekulova ulice
- b) Místo stavby: Ústí nad Labem, k.ú. Klíše  
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 1427, 1981, 1385/1, 1384/1, 1491/1, 1496

Parcela s místem pro zařízení staveniště: 1496

Parcely dle původní dokumentace

Parcelní číslo	Způsob využití pozemku	Vlastnické právo
1427	ostatní komunikace	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
1981	ostatní komunikace	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
1385/1	neplodná půda	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
1384/1	zbořeniště	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

Doplněné parcely, dle aktuální změny

Parcelní číslo	Způsob využití pozemku	Vlastnické právo
1491/1	neplodná půda	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
1496	manipulační plocha	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

- c) Předmět dokumentace: jedná se o změnu a rozšíření stávající stavby veřejného osvětlení, včetně napájecích kabelů. Jedná se o stavbu trvalou.

#### A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

- a) Zpracovatel dokumentace: Tomáš Behina, Bitozeves 125, 440 01 Louny, ČKAIT 0401641 TE03 – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, IČO: 637 56 943
- b) Hlavní projektant stavby: Tomáš Behina, Bitozeves 125, 440 01 Louny, ČKAIT 0401641 TE03 – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, IČO: 637 56 943
- c) Dokumentace není rozdělena na více částí
- d) Pro stavby nebyly zpracovány podklady od autorizovaného zeměměřičského inženýra

### A.2 Seznam vstupních podkladů

Jako vstupní podklady slouží jednání a požadavky investora, požadavky správce veřejného osvětlení, katastrální mapy, prohlídka na místě stavby a normy a předpisy ČSN.

### **A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov**

Nejedná se o stavbu budovy, ale o síť technické infrastruktury

### **A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury**

- a) Hloubka stavby: V místech provádění výkopů a umístění stožárů veřejného osvětlení bude hloubka stavby 0,85m. V místech přechodů přes komunikace bude hloubka stavby 1,2m. V případě přechodu silnice bude hloubka stavby 1,2m
- b) Výška stavby: Výška stavby je dána výškou stožárů osvětlení a jedná se o maximální výšku 8m.
- c) Počet osob ve stavbě je nula. Jedná se o stavbu technické infrastruktury
- d) Předpokládaný začátek stavby je 05/2026, konec stavby pak 05/2027. Termín realizace stavby bude upraven investorem na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby