



POZNÁMKY

V místě křížení se stěmí CEZ Teplyrná, vedené parovodu, bude provedeno křížení s kabelem uložným do chráňky s minimální teplovní odolností 180 st. C a s přesahem minimálně 1,5m na každou stranu od parovodu. Minimální délka bude 300cm. Při provádění křížení budou splněny požadavky, uvedené v dokladové části dokumentace

[illegible]

KOPIE:

D.1.2.2.1.2